

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Direction Départementale
de la Haute-Loire**
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 7 avril 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CAYRES

43510 CAYRES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

CAYRES - ROULON SGEV

Type Code Nom
Prélèvement : 00207559
Unité de gestion : 0055 CAYRES - ROULON SGEV
Installation : UDI 000386 CONDAMINE - FONTAURIGE
Point de surveillance : P 0000000447 LE BOURG DE CAYRES
Localisation exacte : BAR RESTAURANT LES PAPILLES DU DEVES (BAR)
Commune : CAYRES

Prélevé le : mardi 01 avril 2025 à 13h08
 par : laboratoire TERANA
 Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	8,4 °C				25,00
Chlore libre	0,14 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,17 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE

4301

Code SISE de l'analyse : 00209896

Référence laboratoire : 25032807492901

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphéломétrique NFU	<0,5 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	263 µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	35 mg/L		50,00		

Résultats**Limites de qualité****Références de qualité****inférieure****supérieure****inférieure****supérieure****PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

240 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

210 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

60 n/(100mL)

Entérocoques /100ml-MS

0 n/(100mL)

Escherichia coli /100ml - MF

0 n/(100mL)

0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00207559)**EAU CONFORME AUX NORMES EAUX DE DISTRIBUTION.****EAU DE QUALITE SANITAIRE SATISFAISANTE.**

La seule présence de coliformes totaux doit entraîner une vigilance de l'exploitant au niveau de la distribution.

A noter :

- une conductivité inférieure à la référence de qualité traduisant un risque de corrosion;
- une teneur en nitrates élevée, supérieure à la valeur guide (25 mg/l).

Prescriptions des périmètres de protection à respecter afin d'enrayer l'augmentation éventuelle de ce paramètre.

**Pour la Directrice Générale
et par délégation
L'Ingénierie du Génie Sanitaire**


Laurence PLOTON